

Проверено. Приобщить в КНД.

Начальник ОНДиПР Кривошеинского района

Семенов И.А.

дата подпись

Отделение надзорной деятельности профилактической работы Кривошеинского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Кривошеино, Кривошеинского района
(место составления акта)

07 мая 2019 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

По адресу/адресам: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38, ул. Ленина, 31, ул. Кедровая, 25/4, ул. Кедровая, 25/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении выездной проверки № 15 от 03.04.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04	20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	1 день
07	20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	1 день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Сайнакова Н.Н.

Сай 13 апреля 2019г. 15⁰⁰
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Семенов Иван Александрович, главный государственный инспектор Кривошеинского района Томской области по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: Козлов Игорь Апатольевич нач отдела по бе безопасности

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	В учебном корпусе на 3м этаже по ул. Новая, 38 Сняты двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации предусмотренные проектной документацией.	п. 23д Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390
2.	В учебном корпусе по ул. Новая, 38 двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009
3.	В учебном корпусе по ул. Новая, 38 двери лестничных клеток, находятся в открытом положении. Устройства для samozакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. (Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	п.п. 36г, 62 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;
4.	Территория по адресу с.Кривошеино, ул.Кедровая, 25/4, не отделена от леса защитной противопожарной минерализованной полосой, граница не очищена от сухой травянистой растительности, и других горючих материалов. Территорию следует очищать на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	п.п. 72_3, 78 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;

Лицами, допустившими нарушения, являются: Козлов И.А., нач. отдела по безопасности ОГБПОУ КАИЦ

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Кочков И. А. нач. отдела по безопасности ОГБПОУ КАИП

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

.. 08 _____ 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)