

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)600-899, e-mail: gpnsek@kchs.tmsk.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного надзора)

636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино ул. Энергетиков, 2а, тел. 8(38251) 2-30-45  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Областное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кривошеинский агропромышленный техникум»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

инспектора

Кривошеинского района Томской области

по пожарному надзору № 15

(наименование органа ГПН)

от « 03 » 04 2019 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 23 » 04 2019 г. по 17 ч 00 мин. « 07 » 05 2019

проведена плановая, выездная проверка

Главным государственным инспектором Кривошеинского района Томской области по пожарному  
надзору Семеновым Иваном Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

помещений и ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».

расположенного по адресу:

Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38, ул. Ленина, 31, ул. Кедровая, 25/4, ул. Кедровая, 25/1

совместно с

Козлова И.А. нач. отдела по безопасности ОГБПОУ КАПТ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>В учебном корпусе на 3м этаже по ул. Новая, 38 Сняты двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, ле-</u>	<u>п. 23д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012</u>	<u>20.05.2019</u>	

	г. № 390		
2. В учебном корпусе по ул. Новая, 38 двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009	20.05.2019	
3. В учебном корпусе по ул. Новая, 38 двери лестничных клеток, находятся в открытом положении. Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. (Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	п.п. 36г, 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	20.05.2019	
4. Территория по адресу с.Кривошеино, ул.Кедровая, 25/4, не отделена от леса защитной противопожарной минерализованной полосой, граница не очищена от сухой травянистой растительности, и других горючих материалов. Территорию следует очищать на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	п.п. 72_3, 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	20.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Кривошеинского района  
Томской области по пожарному надзору Семенов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 02 » 05 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 02 » 05 20 19 г.

М.П.\*  
(должность, фамилия, инициалы)